




维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤达雅景豪园 A6#楼客梯钢丝绳、曳引轮损坏更换		
工程地点	莆田市城厢区龙桥街道荔涵大道东侧		
施工单位	东芝电梯（中国）有限公司		
监理单位			
开工时间	2024年11月19日	竣工时间	2024年11月23日
工程造价	24089 元		
工程验收时间	2024 年 11月23日		
工程概况	凤达雅景豪园 A6#楼客梯钢丝绳、曳引轮损坏更换 由于使用频率多且年限长，出现钢丝绳出粉，曳引轮磨损严重，存在安全隐患需要更换。		
验收内容	凤达雅景豪园 A6#楼客梯钢丝绳、曳引轮损坏更换 后功能正常使用。		
综合验收结论	凤达雅景豪园 A6#楼客梯钢丝绳、曳引轮损坏更换 后功能使用正常，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	验收合格 林志冰 薛文峰 单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2024年11月23日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	验收合格 单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2024年11月23日 林红英 陈毅
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 验收合格 参加人员: (签字)  林美烟 余丽云 2024年11月23日

